

BRUK-BET **FOTOWOLTAIKA**

PRZESŁO FOTOWOLTAICZNE

PEM.TG-350W

PEM.BG-350W



15-letnia gwarancja
produktowa



25-letnia liniowa
gwarancja na moc



Zalecany montaż:
południe, wschód-zachód



 **BRUK-BET®**



Idealne
dla rozbudowy
istniejącej
instalacji PV



Możliwość
dodatkowego
zasilania
automatyki
bramy wjazdowej
i oświetlenia
ogrodzenia lub
podjazdu



Efektywność
energetyczna
dzięki zastosowaniu
ogniów dwustronnie
aktywnych



Odporność
na kulę gradową
o średnicy 25 mm



Łatwość
w montażu
i konserwacji



Dostępne w dwóch
wersjach
kolorystycznych:
transparentne
i przyciemniane

PARAMETRY ELEKTRYCZNE STC	PEM.TG-350W, PEM.BG-350W
Moc znamionowa [Wp]	350
Prąd zwarciovowy [A]	6,26
Prąd maksymalny [A]	6,01
Napięcie jałowe [V]	69,02
Napięcie maksymalne [V]	58,24
Wydajność [%]	16,32


Wartości STC zmierzone w Standardowych Warunkach Testowania: Natężenie promieniowania słonecznego 1000 W/m², Współczynnik masy powietrza 1,5 AM i temperatura ogniwa 25 °C. Tolerancja pomiaru STC ± 2 %.

PARAMETRY ELEKTRYCZNE LIC	PEM.TG-350W, PEM.BG-350W
Moc znamionowa [Wp]	66,8
Prąd zwarciovowy [A]	1,23
Prąd maksymalny [A]	1,17
Napięcie jałowe [V]	64,28
Napięcie maksymalne [V]	57,17


Wartości LIC zmierzone w Warunkach Testowania: Natężenie promieniowania słonecznego 200 W/m², Współczynnik masy powietrza 1,5 AM oraz temperatura modułu 25 °C. Tolerancja pomiaru LIC ± 5 %.

PARAMETRY STOSOWANIA	PEM.TG-350W, PEM.BG-350W
Tolerancja mocy	0/+1%
Klasa bezpieczeństwa	II
Maksymalne napięcie systemu	1000 VDC
Temperatura robocza	-40 / +85 °C
Zabezpieczenie wstępne prądu	22 A


LINIOWA GWARANCJA NA MOC






NATĘŻENIE/NAPIĘCIE



NATĘŻENIE/NAPIĘCIE



MOC/NAPIĘCIE



Bruk-Bet Fotowoltaika zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez powiadomienia. Ta karta danych jest zgodna z wymaganiami normy EN 50380
Data aktualizacji: 30.01.2024



Siedziba:
Bruk-Bet Sp. z o.o.
Nieciecza 199
33-240 Żabno

NIP: 5170200580
REGON: 180188969
KRS:0000270323
BDO:000002132

Sąd Rejonowy w Krakowie
XII Wydział Gospodarczy,
kapitał zakładowy 299 mln zł,
w całości pokryty.

Zakład produkcyjny:
ul. Mroźna 8
33-102 Tarnów

T: +48 14 696 88 85
+48 226 999 990

E: fotowoltaika@bruk-bet.pl

www.fotowoltaika.bruk-bet.pl